

Une tension d'alimentation peut être appliquée à l'appareil décrit dans ce manuel. Assurez-vous que les procédures de sécurité correctes sont adoptées avant de travailler sur l'appareil.

L'appareil décrit dans ce manuel est destiné à la détection des gaz inflammables et/ ou toxiques. Les détecteurs peuvent être situés dans des zones à risque. Assurez-vous que les procédures locales de sécurité sont adoptées avant d'effectuer tout travail de maintenance ou de calibrage.

L'appareil décrit dans ce manuel peut être connecté à des téléalarmes et/ou à des systèmes d'arrêt. Assurez-vous que les procédures locales de fonctionnement sont adoptées avant d'effectuer tout travail de maintenance ou de calibrage.



Ce produit a été testé et jugé conforme à la directive européenne 2004/108/CE ainsi qu'aux conditions CEM de la norme EN50270. Il est également conforme à la Directive du Conseil 2006/95/CE relative à la sécurité électrique et à la Directive relative à la basse tension. Il est conforme à la Directive de marquage CE 93/68/EEC.



Passed inspection by	Date
----------------------	------

Tested for electrical safety by	Date
---------------------------------	------

MODEL **GASMASTER**

Caution: Read and understand manual before operating. Mount outside hazardous area, see manual for relay contact ratings.

Multiple rated voltages: 100-240V
Rated frequency range: 50-60Hz
Rated Current: 1.3A MAX

172 Brook Drive, Milton Park,
Abingdon, Oxon, OX14 4SD, England
Telephone: 01235 557700
Fax: 01235 557749
www.crowcon.com



Crowcon Detection Instruments Ltd
172 Brook Drive, Milton Park,
Abingdon OX14 4SD Royaume-Uni

Tél. +44 (0)1235 557700
Fax. +44 (0)1235 557749

www.crowcon.com

E-mail : sales@crowcon.com

© Copyright Crowcon Detection Instruments Ltd 2013
Tous droits réservés. Aucune partie du document ne doit être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de Crowcon Detection Instruments Ltd.
Numéro de publication : M070011
Deuxième édition : octobre 2014